

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 357 городского округа Самара

I. Выполнение предписания № 202/1/1 по устранению нарушений  
обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Демонтировать в групповых ячейках и актовом зале сгораемыми материалами (пол линолеум, стены обои).	01.06.2014	Выполнено частично
2	Установить контрольно-приёмные приборы АПС в обособленном помещении	01.06.2014	Выполнено
3	Датчики АПС расположены менее 0,5 м от электросветильников	01.06.2014	Выполнено
4	Обозначить эвакуационные пути элементами ФЭС (фотолюминесцентные эвакуационные системы) в соответствии с действующими нормами	01.06.2014	Выполнено
5	Оборудовать помещение кухни системой автоматической пожарной сигнализацией (АПС)	01.06.2014	Выполнено
6	Выполнить второй эвакуационный выход в групповых ячейках на втором этаже	01.06.2014	Не выполнено, в связи с отсутствием финансирования. Письмо в ДО № 63 от 25.10.2013

II. Выполнение предписания № 05/1087 по устранению нарушений  
обязательных требований государственного санитарно-эпидемиологического надзора

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения предписания	Отметка о выполнении
1	Оборудовать подводку горячей и холодной воды в помещениях медицинского назначения	01.09.2014	Выполнено
2	В помещениях буфетных, туалетных, медицинского назначения установить резервные источники горячего	01.09.2014	Выполнено

	водоснабжения (п.9.5. СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы в дошкольных организациях»)		
--	---	--	--

III. Выполнение предписания № 05/1086 по устранению нарушений обязательных требований государственного санитарно-эпидемиологического надзора

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения предписания	Отметка о выполнении
1	Оборудовать наружное освещение по всей территории сада (п. 3.3. СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы в дошкольных организациях»)	01.09.2014	Не выполнено, в связи с отсутствием финансирования.
2	Оборудовать теневые навесы, физкультурную площадку на территории сада (п.п.3.9., 3.9.1., 3.10. СанПин 2.4.1.2660-10 )	01.09.2014	Не выполнено, в связи с отсутствием финансирования.
3	Спилить деревья, растущие на расстоянии менее 15 метров от здания (п 3. 1. СанПин 2.4.1.2660-10)	01.09.2014	Выполнено
4	Установить в туалетах средней, старшей, подготовительной группах дополнительные раковины, унитазы (п.п.6.18.2., 6.18.3. СанПин 2.4.1.2660-10)	01.09.2014	Предписание отменено в связи с вступлением в силу нового СанПин